



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Lubelskim

HK.903.2.7.5.2024

Tomaszów Lubelski, dnia 08.02.2024 r.



P. M. Prokops
2024.02.08

Wójt Gminy Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

P. M. Prokops
2024.02.18

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemirówek za 2023 r.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.338 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.537),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody rozprowadzanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Niemirówek

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2023 r.

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody realizowany był zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody. System monitoringu obejmował zarówno badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoringu parametrów grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametrów

grupy B), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Częstotliwość i zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W 2023 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pobrano próbki wody do badań:

Lp.	Data pobrania próbki	Lokalizacja punktu poboru		Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań
		Nazwa wodociągu	Punkt poboru		
1.	17.01.2023 r.	Wzz Niemirówek	Stacja wodociągowa	L.9052.1.1.6.2023 PSSE Zamość	Parametry grupy A, Enterokoki i stężenie żelaza
2.			Sieć – m.prywatne, Niemirówek 37		Parametry grupy A, Enterokoki i stężenie żelaza
3.	12.09.2023 r.		Stacja wodociągowa	L.9052.1.1.266.2023 PSSE Zamość	Parametry grupy A, Enterokoki i stężenie żelaza
4.			Sieć – m.prywatne, Niemirówek 37		Parametry grupy A, Enterokoki i stężenie żelaza

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w rozporządzeniu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim nadzorował prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z raportowanych próbek wody pobranych do badania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemirówek w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrano w 2023 r. próbki wody do badań:

Lp.	Data pobrania próbki	Lokalizacja punktu poboru		Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań
		Nazwa wodociągu	Punkt poboru		
1.	07.02.2023r.	Wzz Niemirówek	Stacja wodociągowa	Nr 60/2023 PGKiM	Parametry grupy A i Enterokoki
2.			Sieć - m.		Parametry

			prywatne, Kłocówka 36	Tomaszów Lubelski	grupy A i Enterokoki
3.	08.08.2023r.		Stacja wodociągowa	Nr M/0/08/2023/146/f/2 Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. Warszawa	Parametry grupy B
4.	09.08.2023r.		Stacja wodociągowa	Nr 452/2023 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy B
5.			Sieć - m. prywatne, Kunówka 8		Parametry grupy A i Enterokoki

W 2023 roku nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody do spożycia przez ludzi rozprowadzanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Niemirówek. Nie wpłynęły żadne informacje, które wskazywałyby na wystąpienie jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych spożywania wody z w/w wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim uwzględniając powyższe informacje stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemirówek spełnia wymagania określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Zupoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim
Bożena Byra
KIEROWNIK SEKCJI NADZORU EPIDEMICZNEGO

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Bożena Sabina Byra
Data: 2024.02.08 13:27:48 CET

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządził: K.B., Sekcja HK
Sprawdził: L.B., Sekcja HK



