



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TOMASZOWIE LUBELSKIM**

22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 51 tel. (084) 664-44-78 fax. 664-23-61
www.pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl e-mail:pssetomaszowlubelski@pis.gov.pl

P. J. Baran
2016.12.21

Tomaszów Lubelski dnia 16.12.2016 r.

ONS – HK. 721.2 – 41/16



Wójt Gminy Tarnawatka

P. M. Czeplak
2016.12.21

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
ZA 2016r.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r. Nr 1412 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 139);
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim po rozpatrzeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody rozprowadzanej przez **wodociąg Tarnawatka**

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2016r.

Uzasadnienie

W 2016r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) pobrano ogółem:

- 3 próbki do badań fizykochemicznych,
- 4 próbki do badań bakteriologicznych.

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w rozporządzeniu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim nadzorował prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek wody pobranych do badania z wodociągu Tarnawatka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła w 2016r.:

- 5 próbek do badań fizykochemicznych,
- 6 próbek do badań bakteriologicznych.

Wszystkie raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przepisach prawnych.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2016r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego woda z wodociągu Tarnawatka spełniała wymagania określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Lubelskim
lek. wet. Zbigniew Malicki

Otrzymują:

1. Gmina Tarnawatka
22-604 Tarnawatka ul. Lubelska 39,
2. a/a.