

IR.271.2.2016.MT

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 16 marca 2016 r. na realizację projektu „Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”.

Pytanie 1

Zgodnie z SSTWiOR str. 45 tab. 12 mieszankę typu AC 11 W KR-1 – KR-2, należy układać w warstwie o gr. 4-10cm. Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy gr. 3cm, co powoduje niezgodność z SSTWiOR. Prosimy o interpretację.

Odpowiedź:

Zamawiający w SSTWiOR na stronie nr 45 w tabeli 12 Właściwości warstwy AC, w wierszu 2 w kol. 2 zmienia zapis z "projektowana grubość warstwy technologicznej (cm) [dla AC 11W KR1 - KR2] - 4,00 - 10,00" na "projektowana grubość warstwy technologicznej (cm) [dla AC 11W KR1 - KR2] - 3,00 - 10,00"