

IR.271.2.2016.MT

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 16 marca 2016 r. na realizację projektu „Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”.

### Pytanie 1

Czy zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji faktur częściowych?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji faktur częściowych.

### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że cena ofertowa jest wynagrodzeniem wstępnym kosztorysowym określonym na podstawie kosztorysu ofertowego, natomiast jego ostateczna wartość zostanie ustalona po odbiorze na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie z poniższą zasadą:

- Cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego pomnożona przez ilość robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę

### Odpowiedź:

Cena oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego co oznacza, że cena ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego nie może być ceną wyższą od ceny kosztorysu ofertowego.

### Pytanie 3

W związku z kosztorysowym rozliczeniem inwestycji, proszę o uzupełnienie kosztorysu ofertowego „Budowa kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych w miejscowości Tarnawatka-Tartak” o pozycje dotyczące:

- Wykonania wlotu sieci kanalizacji deszczowej dn 400mm
- Wykonania palisady z pali drewnianych  $\phi$  8cm, h=1,20m
- Montażu przejścia szczelnego systemowego dn 400mm
- Przeciąganie rury przewodowej przez rury osłonowe (przewiert)
- Czyszczenie instalacji przepustu dn 800mm

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza uzupełniony kosztorys ofertowy i przedmiar, dotyczące w/w robót.

**Pytanie 4**

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o projekty wykonawcze. Zamawiający załączył do SIWZ tylko projekty budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Zadanie będzie realizowane na podstawie zatwierdzonych projektów budowlanych.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie średnicy oraz materiału rury przewidzianej do wykonania przewiertu pod drogą powiatową 3504L

Odpowiedź:

Jako rurę przewiertową należy zastosować rurę czarną stalową ze szwem DN 500 × 11,0 mm, o dł. 10 m. Rurę przewodową przeciągać z wykorzystaniem płóz dystansowych typu L, montowanych co 1,5 m. Załączono skorygowany profil kolektora.