

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą „Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej nr 111571L od miejscowości Huta Tarnawska do miejscowości Pauczne długości 0,621 km”

Znak sprawy: IR.271.21.2020.MT

W dniu 06.05.2020 rok wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie Nr 1

Zgodnie z dokumentacją projektową założono wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S grubości 4 cm. Przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję lub w przypadku rezygnacji z w-wy ścieralnej prosimy o określenie parametrów w-wy wiążącej.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Nie należy wykonywać warstwy ścieralnej. Warstwa wiążąca ma mieć parametry warstwy ścieralnej.

W O J T
Piotr Pasięczny