

PE=0,1kW (du/bu/u)
montaż 0,4m od stropu

RZUT PARTERU – KOTŁOWNIA
INSTALACJA WENTYLACJI
SKALA 1:50

600 m³/h

Powierzchnia pomieszczenia 34,00m²
Wysokość pomieszczenia H=3,0m
Kubatura pomieszczenia V=102,00m³

- Ø110/160 przewód
- powietrzno-spalinowy
- Ø110/160 przewód
- powietrzno-spalinowy
- Ø110/160 przewód
- powietrzno-spalinowy
- Ø110/160 przewód
- powietrzno-spalinowy wg PBZII
- powietrzno-spalinowy wg PBZII

6 x kanał wiewienny 120x170mm
zakończyć kratką wentylacyjną
wg PBZII

- kanał nowienny 500x250mm
- z czerpnią ścienną typu A
- włot zew. 2,0m nad terenem
- włot wew. 30cm nad posadzką
wg PBZII
- kanał nowienny 500x250mm
- z czerpnią ścienną typu A
- włot zew. 2,0m nad terenem
- włot wew. 30cm nad posadzką


Kaskada trzech kotłów kondensacyjnych:

Kocioł kondensacyjny o mocy 100kW
sprawność kotła 106%


wyposażenie:

- grupa pompowa
- rama montażowa
- sprężęło hydrauliczne 4"
- Ciepłota Kaskada 5-ciu kotłów kondensacyjnych

UWAGA!
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKIE STANOWIĄ INFORMACJE
O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA
PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z
ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I
URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKIE PODLEGAJĄ
AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ
SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ, KTÓRA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.



INŻYNIERSKIE



matej & matej

BRÓDKA CYWILNA

22-000 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

OBIEKT	TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TARNAWATCE				
INWESTOR	GMINA TARNAWATKA UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA				
ADRES BUDOWY	UL. LUBELSKA 62 22-604 TARNAWATKA DZIAŁKA NR 458/8 ARKUSZ NR 2		ZLECENIE NR :	32/1/10/2016	
FAZA OPRAĆ.	PROJEKT BUDOWLANY		DATA :	20.10.2016	
TEŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU		SKALA :	1:50	
PROJEKTANT	MGR INŻ. K. MATEJ	URZĄDZENIA BUDOWNE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI SANITARNOŚĆ, SEĆ KŁ-OWA, GAZOWY I Ciepłota UŻYTKOWA BRANŻA: 10/023/PBZ/15	BRANŻA :	SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. M. ANDRZYSZ	URZĄDZENIA BUDOWNE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI SANITARNOŚĆ, SEĆ KŁ-OWA, GAZOWY I Ciepłota UŻYTKOWA BRANŻA: 10/023/PBZ/15		NR RYS. S5	