



UWAGI:

- Złącze kontrolne instalować we wnękach 0,3x0,3 m zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucznego
- Złącze kontrolne instalować na wys. 0,8 m od ziemi
- Przewody odprowadzające z drutu DFeZn Ø8 mm w RVs Ø 22mm uchwylić w zaizolowanych bruzdach

Oznaczenia :

- Projekowane złącze kontrolne
- Istniejące zaciski odgromowe uniwersalne
- Istniejące przewody i przewody odprowadzające poziome DFeZn Ø8 mm na uchwyliach odgromowych
- Istniejący uziom DFeZn, R ≤ 10 Ω

UKŁAD SIECI - TN - C		SPÓŁKA CYWILNA	
FOTOWOLTAIKA	INŻYNIER	m atej & m atej	
		22-600 Tomasz Lubicki ul. Nowy Świat 10, 63-400 Tomaszów Mazowiecki, tel. 71 73 03 11, e-mail: biuro@matej.pl, www.matej.pl	
ZADANIE	TERMOIZOLACJA BUDYNKU SZKOLY PRZYSTĄPNOŚĆ	ZLECENIE NR - 32/1/02/2018	DATA - 17.10.2018
INWESTOR	GMINA TOMASZÓWKA	ADRES BUDYNKU	ul. WIELESZA 20-22-604 TOMASZÓWKA
PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
SPRZĄDZAJĄCY	SPRZĄDZAJĄCY	SPRZĄDZAJĄCY	SPRZĄDZAJĄCY
INŻ. A. URBANIK	INŻ. A. URBANIK	INŻ. A. URBANIK	INŻ. A. URBANIK
SKALA : 1:100		ENERGETYCZNA	
BŁANNA		BŁANNA	
6		6	