

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

Znak sprawy: IR.271.3.2021.MT

W dniu 25.05.2021 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Branża sanitarna: W celu prawidłowej wyceny prosimy o udostępnienie przez zamawiającego szczegółowego zestawienia materiałów zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

W załączeniu zestawienie materiałów wentylacji mechanicznej.

**Pytanie nr 2**

Branża sanitarna: W udostępnionym przez zamawiającego przedmiarze w dziale „Roboty budowlane” pojawia się pozycja „Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm”- brak informacji w projekcie oraz opisie technicznym na temat stanu istniejącego, czy zakres prac obejmuje roboty demontażowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zakres opracowania obejmuje roboty demontażowe istniejących kanałów wentylacji w pomieszczeniu nr 2.101. Należy wykonać demontaż istniejących kanałów wentylacji. Docelowo zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną pomieszczenia poprzez centralę nawiewno-wywiewną.

**Pytanie nr 3**

Branża sanitarna: Prosimy o udzielenie informacji w jakim wykonaniu zaprojektowano centralę wentylacyjną (podwieszany czy stojący)?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Centralę wentylacyjną zaprojektowano w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Centrala w wykonaniu zewnętrznym stojąca.

**Pytanie nr 4**

Branża sanitarna: Gwarancja. Prosimy o potwierdzenie, czy koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla instalacji wentylacji mechanicznej jak np. filtry wymieniane podczas przeglądów gwarancyjnych będą w zakresie Inwestora?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej:

**§ 1 pkt 4** Wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń w czasie udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia – w szczególności ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia, będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji jakości.

**§ 1 pkt 5** W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszelkie czynności wskazane lub zalecane przez producenta danego urządzenia, w szczególności jako konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiałów, które wynikają z wymogów lub zaleceń producenta, w szczególności ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia

**W O J T**  
*Piotr Pasieczny*