

Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

Tarnawatka 12.01.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: **Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka-Tartak**

Znak sprawy: IR.271.24.2022.MT

W dniu 10.01.2023 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o ujednoczenie opisów warstwy wiążącej oraz ścieralnej? W projekcie technologicznym jest: wiążąca 16W , ścieralna 11S; natomiast na przekroju normalnym wiążąca 11W, ścieralna 8S

Odpowiedź na pytanie nr 1

Warstwy bitumiczne należy wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych: warstwa ścieralna AC 11S, warstwa wiążąca AC 16W.

Wójt Gminy Tarnawatka