

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: „**Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak**”

Znak sprawy: IR.271.5.2022.MT

W dniu 28.04.2022 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy w kalkulacji uwzględnić rzeczywiście grzejniki w wykonaniu higienicznym zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Jest to pozostałość ze starej dokumentacji. Proszę pominąć zapis

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat kotłowni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Technologia kotłowni jest typowym rozwiązaniem technicznym i nie wymaga przedstawienia na schemacie

Pytanie nr 3

Proszę o sprecyzowanie wymagań dot. automatyki kotła oraz wskazanie lokalizacji montażu sterownika. (jaki rodzaj sterownika - przewodowy/bezprzewodowy/ z funkcją dostępu do internetu itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 3

Sterownik zintegrowany w kotle z funkcją pogodową.

Pytanie nr 4

Czy w pomieszczeniu kotłowni przewiduje się montaż elementów ppoż? (gaśnica/koc gaśniczny itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 4

W budynku nie ma pomieszczenia kotłowni. Kocioł wiszący zamontowany zostanie w pomieszczeniu bez dodatkowych wymagań technicznych. Wymagania związane jedynie z zainstalowaniem urządzeń gazowych (went. grawitacyjna)

Pytanie nr 5

W przedmiarze robót uwzględniony został wentylator dachowy. Czy ten etap realizacji faktycznie uwzględnia jedynie sam montaż wentylatora na dachu bez przewodu wentylacyjnego zasilającego pomieszczenie?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wentylator dachowy należy zamontować wraz z instalacją umożliwiającą wentylację pomieszczenia

Pytanie nr 6

Czy przewiduje się montaż czujnika temperatury zewnętrznej?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, na ścianie północnej.

Pytanie nr 7

Czy dopuszcza się zastosowanie izolacji rurociągów instalacji C.O. z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej (np. Rockwool)?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Dopuszcza się zastosowanie tej izolacji pod obudową gips-karton, natomiast w miejscach odkrytych (poza obudową) należy stosować izolację typu PU (poliuretanowa), zgodnie z przedmiarem robót.

Wójt Gminy Tarnawatka