

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka**

Znak sprawy: IR.271.6.2023.MT

W dniu 20.03.2023 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Ze względu na fakt, iż Gmina Tarnawatka leży głównie w I strefie wiatrowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania słupów oświetleniowych dostosowanych do I strefy wiatrowej. Zastosowanie słupów dostosowanych do II czy III strefy wiatrowej nie ma w tym przypadku sensu, a powoduje znaczne zwiększenie kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych dostosowanych do I strefy wiatrowej.

Wójt Gminy Tarnawatka